

**Информация о наличии невостребованной мощности по центрам питания ООО "ЗСК" ниже 35 кВ
для осуществления технологического присоединения и о прогнозах ее увеличения за 2016 год**

№ п/п	наименование ТП	уровни напряжени я,кВ	установленна я мощность существующ их трансформат оров в режиме п-1 (МВА)	загрузка центров питания(по результатам контрольного замера зима (лето) 2014г. с учетом присоединяемых потребителей,МВт	загрузка центров питания по выданным техническим условиям. МВт	планируемый резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение	прогноз увеличения мощности на основании инвестиционной программы ООО "ЗСК"
ПС 110/35/10 №3 "Городская"							
1	РП - 2	10/0,4	0.63	0.358	0.623	-0.056	0
2	ТП 37	10/0,4	0.63	0.235	0.492	0.222	0
3	ТП 38	10/0,4	0.63	0.228	0.541	0.226	0
4	ТП 39	10/0,4	0.63	0.250	0.564	0.303	0
5	ТП 40	10/0,4	0.63	0.325	0.608	0.259	0
6	ТП 41	10/0,4	0.63	0.229	0.573	0.104	0
7	ТП 64	10/0,4	0.63	0.308	0.615	0.202	0
8	ТП 65	10/0,4	0.63	0.188	0.526	0.341	0
9	ТП 66	10/0,4	0.63	0.240	0.580	0.287	0
10	ТП 67	10/0,4	0.63	0.194	0.613	0.084	0
11	ТП 68	10/0,4	0.4	0.130	0.429	0.138	0
12	ТП 69	10/0,4	0.63	0.095	0.586	0.431	0
13	ТП 72	10/0,4	0.63	0.279	0.616	-0.049	0
14	ТП 76	10/0,4	0.63	0.431	0.636	0.051	0
15	ТП 77	10/0,4	0.4	0.268	0.412	0.155	0
16	ТП 78	10/0,4	0.4	0.279	0.396	0.024	0
17	ТП 79	10/0,4	0.63	0.210	0.594	0.373	0
18	РП- 1	10/0,4	0.63	0.112	0.328	0.239	0
19	ТП 10	10/0,4	0.63	0.283	0.565	0.002	0
20	ТП 26	10/0,4	0.63	0.196	0.531	0.306	0
21	ТП 33	10/0,4	0.4	0.424	0.533	0.034	0
22	ТП 36	10/0,4	0.63	0.177	0.576	-0.009	0
23	ТП 43	10/0,4	0.4	0.225	0.389	0.121	0
24	ТП 44	10/0,4	0.4	0.145	0.382	0.078	0
25	ТП 45	10/0,4	0.4	0.216	0.372	0.088	0
26	ТП 46	10/0,4	0.63	0.206	0.583	0.184	0
27	ТП 47	10/0,4	0.4	0.237	0.377	0.033	0
28	ТП 48	10/0,4	0.4	0.345	0.394	0.247	0
29	ТП 49	10/0,4	0.63	0.236	0.627	0.070	0
30	ТП 50	10/0,4	0.4	0.119	0.382	0.178	0
31	ТП 51	10/0,4	0.63	0.347	0.620	0.227	0
32	ТП 52	10/0,4	0.4	0.158	0.416	0.151	0
33	ТП 53	10/0,4	0.4	0.072	0.389	0.071	0
34	ТП 54	10/0,4	0.4	0.226	0.369	-0.009	0
35	ТП 55	10/0,4	0.4	0.264	0.317	0.043	0
36	ТП 56	10/0,4	0.63	0.272	0.617	0.200	0
37	ТП 57	10/0,4	0.63	0.428	0.616	0.101	0
38	ТП 58	10/0,4	0.63	0.251	0.601	0.166	0
39	ТП 80	10/0,4	0.25	0.078	0.242	0.033	0
40	ТП 89	10/0,4	0.63	0.131	0.658	0.079	0
41	ТП 74	10/0,4	0.63	0.103	0.640	-0.015	0
42	ГКТП -9-18-83	10/0,4	0.04	0.000	0.079	-0.039	0
43	ГКТП 9-18-87	10/0,4	0.4	0.000	0.182	0.178	0
ПС 35/10 №76 "Чумышская"							
44	ММТП76-15- 1	10/0,4	0.4	0.093	0.31	0.105	0
45	КТП -76-15-2	10/0,4	0.16	0.095	0.1755	-0.032	0

46	КТП -76-15-3	10/0.4	0.16	0.079	0.183	-0.043	0
47	КТП -76-15- 6	10/0.4	0.25	0.047	0.138	0.087	0
48	ГКТП 76-15-7	10/0.4	0.4	0.179	0.221	0.139	0
49	КТП 76-15-11	10/0.4	0.25	0.027	0.108	0.117	0
50	ТП -76-15- 16	10/0.4	0.4	0.080	0.221	0.126	0
51	КТП 76-15- 18	10/0.4	0.25	0.091	0.196	0.029	0
52	КТП 76-15- 25	10/0.4	0.16	0.087	0.103	0.011	0
53	КТП -76-15-27	10/0.4	0.16	0.082	0.131	0.013	0
54	ММТП 76-15-56	10/0.4	0.1	0.080	0.138	-0.058	0
55	КТП 76-15- 57	10/0.4	0.16	0.060	0.1774	-0.053	0

ПС 35/10 №70 "Заринская"

56	ГКТП 70-1 - 28	10/0.4	0.4	0.116	0.345	0.153	0
57	ГКТП 70-1 - 34	10/0.4	0.16	0.027	0.125	0.099	0
58	КТП 70-1 - 36	10/0.4	0.16	0.043	0.135	0.009	0
59	ММТП 70-1 -37	10/0.4	0.25	0.156	0.198	0.026	0
60	ММТП 70-5- 38	10/0.4	0.1	0.035	0.120	0.025	0
61	ММТП -70-5- 39	10/0.4	0.16	0.059	0.108	0.064	0
62	КТП -70-5- 40	10/0.4	0.16	0.082	0.100	0.044	0
63	ММТП- 70-5-41	10/0.4	0.32	0.113	0.217	0.127	0
64	ГКТП -70-5- 42	10/0.4	0.25	0.076	0.193	0.122	0
65	КТП -70-5- 43	10/0.4	0.1	0.058	0.119	0.020	0
66	КТП -70-5- 44	10/0.4	0.25	0.069	0.184	0.132	0
67	КТП -70-5- 45	10/0.4	0.063	0.008	0.049	0.042	0
68	КТП 70-1 - 46	10/0.4	0.16	0.093	0.123	0.064	0
69	КТП 70-1 - 48	10/0.4	0.16	0.040	0.130	0.109	0
70	ГКТП -70-5- 54	10/0.4	0.25	0.031	0.156	0.189	0
71	ГКТП 70-1 - 60	10/0.4	0.4	0.035	0.310	0.242	0
72	КТП 70-5- 63	10/0.4	0.063	0.039	0.044	0.032	0
73	КТП -70-1 - 64	10/0.4	0.1	0.017	0.100	0.044	0
74	ГКТП 70-1 - 66	10/0.4	0.4	0.022	0.310	0.247	0
75	ГКТП 70-1 - 68	10/0.4	0.315	0.000	0.249	0.136	0
76	КТП 70-5- 69	10/0.4	0.16	0.051	0.103	0.061	0
77	ГКТП 70-1 - 71	10/0.4	0.4	0.048	0.249	0.311	0
78	ГКТП 70-5-76	10/0.4	0.1	0.030	0.117	0.052	0
79	ГКТП 70-5-80	10/0.4	0.25	0.004	0.190	0.114	0
80	ТП 70-1 -81	10/0.4	0.4	0.024	0.049	0.311	0

ПС 110/10 №6 "Кокс"

81	ГКТП -6-3-4	10/0.4	0.25	0.220	0.193	0.032	0
82	КТП -6-3-5	10/0.4	0.25	0.044	0.128	0.082	0
83	КТП -6-3- 8	10/0.4	0.25	0.024	0.134	0.080	0
84	ГКТПН6-11- 9	10/0.4	0.25	0.118	0.190	0.001	0
85	ММТП6-11-10	10/0.4	0.1	0.044	0.109	-0.041	0
86	ММТП-6-3-12	10/0.4	0.25	0.078	0.289	-0.092	0
87	КТП -6-3-13	10/0.4	0.16	0.054	0.147	0.046	0
88	КТП 6-11- 14	10/0.4	0.16	0.092	0.142	-0.009	0
89	КТП -6-11-15	10/0.4	0.1	0.016	0.141	-0.009	0
90	КТП -6-11- 17	10/0.4	0.16	0.041	0.135	0.005	0
91	КТП -6-3-19	10/0.4	0.25	0.104	0.149	0.076	0
92	ГКТП -6-3-20	10/0.4	0.25	0.084	0.227	-0.002	0
93	КТП -6-3-21	10/0.4	0.25	0.057	0.216	0.093	0
94	КТП 6-11- 22	10/0.4	0.16	0.021	0.100	0.087	0
95	КТП 6-11- 23	10/0.4	0.16	0.044	0.140	0.012	0
96	ГКТП 6-11-24	10/0.4	0.1	0.015	0.098	-0.008	0
97	ГКТП 6-22- 26	10/0.4	0.4	0.063	0.295	0.105	0
98	КМТП 6-11- 29	10/0.4	0.1	0.023	0.159	0.006	0

99	ГКТП6-11- 30	10/0,4	0.25	0.122	0.184	0.061	0
100	ММТП 6-22- 31	10/0,4	0.1	0.035	0.104	-0.020	0
101	ГКТП 6-22- 32	10/0,4	0.4	0.194	0.421	0.034	0
102	ГКТП 6-22- 33	10/0,4	0.16	0.091	0.181	-0.022	0
103	КМТП 6-22- 35	10/0,4	0.1	0.041	0.176	-0.028	0
104	КТП 6-22- 47	10/0,4	0.1	0.035	0.142	0.001	0
105	КТП 6-11- 50	10/0,4	0.1	0.028	0.120	0.022	0
106	ГКТП 6-11- 51	10/0,4	0.25	0.087	0.278	-0.053	0
107	КТП 6-11- 52	10/0,4	0.1	0.071	0.145	-0.068	0
108	КТП 6-22- 53	10/0,4	0.063	0.037	0.068	-0.011	0
109	КТП 6-11- 55	10/0,4	0.16	0.058	0.140	0.019	0
110	КТП 6-11- 58	10/0,4	0.1	0.023	0.063	0.057	0
111	ММТП 6-11-59	10/0,4	0.25	0.029	0.198	0.129	0
112	КТП -6-22- 62	10/0,4	0.063	0.017	0.057	0.003	0
113	ГКТП 6-20-65	10/0,4	0.25	0.062	0.190	0.124	0
114	КТП 6-22- 67	10/0,4	0.16	0.011	0.122	-0.008	0
115	КТП 6-11-70	10/0,4	0.25	0.065	0.239	-0.014	0
116	КТП 6-11-72	10/0,4	0.16	0.011	0.144	-0.009	0
117	ГКТП 6-3-73	10/0,4	0.16	0.024	0.184	-0.004	0
118	ГКТП 6-3-74	10/0,4	0.25	0.038	0.223	-0.028	0
119	ГКТП 6-11-75	10/0,4	0.16	0.052	0.203	-0.022	0
120	ГКТП 6-3-77	10/0,4	0.16	0.049	0.119	0.025	0
121	ГКТП 6-11-78	10/0,4	0.16	0.024	0.308	-0.072	0
122	ГКТП 6-22-79	10/0,4	0.4	0.010	0.227	0.133	0
123	ТП 6-11-84	10/0,4	0.63	0.071	0.319	0.270	0
124	КМТП 6-22-85	10/0,4	0.16	0.028	0.132	0.065	0
125	КТП 6-11-86	10/0,4	0.16	0.000	0.028	0.116	0
126	ГКТП 6-3-88	10/0,4	0.4	0.024	0.316	0.313	0
127	ГКТП 6-11-89	10/0,4	0.16	0.000	0.182	-0.036	0

ПС 35/10 №71 "Залесовская"

128	ГКТП 71-6-1	10/0,4	0.25	0.021	0.162	0.140	0
129	ГКТП 71-6-2	10/0,4	0.25	0.045	0.192	0.165	0
130	ГКТП 71-6-3	10/0,4	0.25	0.171	0.205	0.033	0
131	ГКТП 71-6-4	10/0,4	0.4	0.032	0.124	0.253	0
132	КТП 71-6-5	10/0,4	0.1	0.023	0.130	0.060	0
133	КТП 71-6-6	10/0,4	0.25	0.070	0.130	0.112	0
134	КТП 71-6-7	10/0,4	0.063	0.059	0.040	0.010	0
135	КТП 71-6-8	10/0,4	0.063	0.046	0.053	0.003	0
136	КТП 71-6-9	10/0,4	0.25	0.090	0.119	0.106	0
137	КТП 71-6-10	10/0,4	0.1	0.057	0.119	0.004	0
138	КТП 71-6-11	10/0,4	0.25	0.035	0.155	0.170	0
139	КТП 71-5-12	10/0,4	0.063	0.033	0.056	0.017	0
140	КТП 71-5-13	10/0,4	0.1	0.027	0.102	0.033	0
141	КТП 71-5-14	10/0,4	0.063	0.024	0.045	0.002	0
142	КТП 71-5-15	10/0,4	0.063	0.032	0.075	0.002	0
143	ГКТП 71-5-17	10/0,4	0.25	0.040	0.313	0.177	0
144	КТП 71-5-18	10/0,4	0.16	0.069	0.196	0.081	0
145	ГКТП 71-5-19	10/0,4	0.25	0.132	0.216	0.056	0
146	КТП 71-6-20	10/0,4	0.25	0.079	0.187	0.136	0
147	КТП 71-6-21	10/0,4	0.16	0.047	0.145	0.072	0
148	КТП 71-6-22	10/0,4	0.1	0.038	0.052	0.028	0
149	КТП 71-6-23	10/0,4	0.16	0.072	0.145	0.074	0
150	КТП 71-6-24	10/0,4	0.1	0.064	0.078	0.015	0
151	КТП 71-6-25	10/0,4	0.1	0.056	0.056	0.029	0
152	КТП 71-6-26	10/0,4	0.1	0.024	0.074	0.056	0
153	КТП 71-5-27	10/0,4	0.1	0.041	0.068	-0.008	0

154	КТП 71-5-28	10/0,4	0.1	0.045	0.071	0.029	0
155	КТП 71-6-29	10/0,4	0.1	0.057	0.063	0.028	0
156	КТП 71-5-30	10/0,4	0.16	0.009	0.149	0.077	0
157	КТП 71-6-31	10/0,4	0.16	0.075	0.193	0.051	0
158	КТП 71-6-32	10/0,4	0.04	0.006	0.025	0.011	0
159	КТП 71-5-33	10/0,4	0.1	0.038	0.066	0.040	0
160	КТП 71-5-34	10/0,4	0.1	0.025	0.050	0.055	0
161	КТП 71-5-35	10/0,4	0.16	0.054	0.139	0.067	0
162	КТП 71-5-36	10/0,4	0.1	0.048	0.062	0.042	0
163	КТП 71-5-37	10/0,4	0.063	0.024	0.062	0.020	0
164	КТП 71-6-38	10/0,4	0.1	0.022	0.070	0.005	0
165	ТП-71-6-39	10/0,4	0.4	0.047	0.050	0.310	0
166	ГКТП 71-5-40	10/0,4	0.4	0.048	0.155	0.305	0

ПС №59 "Кытмановская"

167	КТП-59-1-1	10/0,4	0.1	0.035	0.078	0.050	0
168	КТП-59-1-2	10/0,4	0.1	0.048	0.083	0.027	0
169	КТП-59-1-3	10/0,4	0.1	0.037	0.075	0.031	0
170	ГКТП-59-1-4	10/0,4	0.16	0.071	0.110	0.076	0
171	КТП-59-1-5	10/0,4	0.1	0.075	0.123	-0.033	0
172	КТП-59-1-6	10/0,4	0.025	0.012	0.018	0.011	0
173	КТП-59-1-7	10/0,4	0.1	0.042	0.065	0.025	0
174	КТП-59-1-8	10/0,4	0.16	0.040	0.112	0.088	0
175	КТП-59-1-9	10/0,4	0.1	0.047	0.097	0.010	0
176	КТП-59-1-10	10/0,4	0.1	0.020	0.130	0.057	0
177	ТП-59-1-11	10/0,4	0.25	0.087	0.195	0.120	0
178	ГКТП-59-1-12	10/0,4	0.4	0.070	0.334	0.226	0
179	КТП-59-1-13	10/0,4	0.25	0.116	0.188	0.960	0
180	ГКТП-59-1-14	10/0,4	0.16	0.059	0.125	0.073	0
181	КТП-59-1-15	10/0,4	0.16	0.099	0.161	0.033	0
182	КТП-59-1-16	10/0,4	0.1	0.054	0.070	0.040	0
183	КТП-59-1-17	10/0,4	0.16	0.079	0.135	0.029	0
184	КТП-59-1-18	10/0,4	0.16	0.104	0.132	0.047	0
185	КТП-59-1-19	10/0,4	0.25	0.096	0.122	0.080	0
186	КТП-59-1-20	10/0,4	0.16	0.046	0.157	0.057	0
187	КТП-59-7-21	10/0,4	0.063	0.024	0.040	0.017	0
188	ТП-59-7-22	10/0,4	0.4	0.132	0.295	0.205	0
189	КТП-59-7-23	10/0,4	0.16	0.099	0.146	-0.002	0
190	ГКТП-59-7-24	10/0,4	0.25	0.166	0.197	0.020	0
191	КТП-59-1-25	10/0,4	0.25	0.025	0.131	0.094	0
192	КТП-59-1-26	10/0,4	0.063	0.059	0.065	-0.008	0
193	КТП-59-1-27	10/0,4	0.1	0.046	0.081	0.009	0
194	КТП-59-1-28	10/0,4	0.1	0.044	0.115	-0.025	0
195	КТП-59-1-29	10/0,4	0.04	0.016	0.033	0.012	0
196	ГКТП-59-1-30	10/0,4	0.25	0.092	0.112	0.113	0
197	КТП-59-1-32	10/0,4	0.025	0.024	0.046	-0.024	0
198	КТП-59-7-33	10/0,4	0.1	0.019	0.073	0.059	0
199	КТП-59-7-34	10/0,4	0.1	0.038	0.086	0.004	0
200	КТП-59-1-35	10/0,4	0.063	0.024	0.049	0.027	0
201	КТП-59-7-36	10/0,4	0.1	0.039	0.069	0.019	0

ПС 110/10 №58 "Тогульская"

202	КТП 58-3-1	10/0,4	0.1	0.028	0.069	0.058	0
203	КТП 58-3-2	10/0,4	0.16	0.109	0.144	0.007	0
204	КТП 58-3-3	10/0,4	0.16	0.076	0.163	-0.023	0
205	КТП 58-3-4	10/0,4	0.063	0.042	0.06	-0.003	0
206	КТП 58-3-5	10/0,4	0.1	0.021	0.082	0.024	0
207	ГКТП 58-3-6	10/0,4	0.25	0.129	0.229	0.085	0
208	КТП 58-3-7	10/0,4	0.25	0.117	0.195	0.040	0
209	ГКТП 58-3-8	10/0,4	0.25	0.105	0.198	0.060	0
210	КТП-58-3-9	10/0,4	0.25	0.182	0.208	-0.006	0

211	КТП 58-3-10	10/0,4	0.1	0.040	0.079	0.050	0
212	КТП 58-3-11	10/0,4	0.1	0.039	0.062	0.038	0
213	КТП 58-3-12	10/0,4	0.16	0.030	0.147	0.071	0
214	КТП 58-3-13	10/0,4	0.25	0.048	0.095	0.130	0
215	КТП 58-5-1	10/0,4	0.16	0.021	0.135	0.103	0
216	КТП 58-5-2	10/0,4	0.1	0.027	0.065	0.045	0
217	КТП 58-5-3	10/0,4	0.25	0.053	0.16	0.970	0
218	КТП 58-5-4	10/0,4	0.1	0.034	0.073	0.047	0
219	КТП 58-5-5	10/0,4	0.25	0.021	0.181	0.200	0
220	КТП 58-5-6	10/0,4	0.16	0.033	0.119	0.095	0
221	КТП 58-5-7	10/0,4	0.1	0.031	0.056	0.026	0
222	КТП 58-5-8	10/0,4	0.063	0.027	0.037	0.020	0
223	КТП 58-5-11	10/0,4	0.16	0.039	0.132	0.078	0
224	КТП 58-5-12	10/0,4	0.25	0.069	0.175	0.119	0
225	КТП 58-5-13	10/0,4	0.1	0.017	0.104	0.070	0

СП 10 74-4-1 (Голуха)

226	КТП 74-4-1	10/0,4	0.25	0.072	0.109	0.124	0
227	ПКТП 74-4-2	10/0,4	0.4	0.102	0.136	0.241	0
228	ГКТП 74-4-4	10/0,4	0.16	0.041	0.073	0.097	0
229	КТП ПВ 74-4-5	10/0,4	0.63	0.103	0.149	0.415	0
230	КТП 74-4-6	10/0,4	0.16	0.097	0.11	0.054	0
231	ТП 74-4-8	10/0,4	0.25	0.024	0.189	0.200	0
232	КТП ЗС 74-4-9	10/0,4	0.16	0.028	0.138	0.960	0
233	КТП ЗС 74-4-10	10/0,4	0.25	0.047	0.092	0.175	0
234	КТП 74-4-12	10/0,4	0.25	0.016	0.101	0.200	0

ПС 220/27,5/10 ЭЧЭ № 406 "Тяговая"

235	КТП 406-4-1	27/10	0.1	0.003	0.07	0.069	0
236	КТП 406-4-2	27/10	0.1	0.009	0.075	0.040	0
237	ТП 406-4-2	27/10	0.63	0.051	0.075	0.495	0
238	КТП 406-2-3	27/10	0.25	0.005	0.076	0.149	0
239	КТП 406-4-4	27/10	0.063	0.001	0.042	0.038	0
240	ГКТП 406-3-5	27/10	0.4	0.191	0.307	0.153	0
241	КТП 406-3-6	27/10	0.1	0.016	0.057	0.045	0
242	КТП 406-2-7	27/10	0.1	0.013	0.063	0.050	0
243	КТП 406-2-8	27/10	0.1	0.022	0.101	0.017	0
244	КТП 406-2-9	27/10	0.1	0.013	0.068	0.057	0
245	КТП 406-3-10	27/10	0.1	0.024	0.064	0.051	0
246	КТП 406-3-11	27/10	0.16	0.036	0.07	0.074	0
247	КТП 406-2-12	27/10	0.25	0.060	0.144	0.156	0
248	КТП 406-3-14	27/10	0.04	0.019	0.03	0.006	0
249	КТП 406-3-15	27/10	0.04	0.000	0.025	0.011	0

с.Аламбай

250	РУ 0,4 МТП-1	27/0,4	0.4	0.120	0.179	359.695	0
251	РУ 0,4 ММТП -2	27/0,4	0.25	0.071	0.11	224.890	0

ПС 35/10 №77 "Хмелёвская" (с.Каменушка)


252	ГКТП 77-8-1	10/0,4	0.4	0.253	0.32	0.000	0
253	ГКТП 77-8-15	10/0,4	0.63	0.261	0.504	0.000	0
254	ГКТП 77-8-17	10/0,4	0.63	0.112	0.504	0.000	0

ПС 35/10 №35 "Санниковская" (с.Санниково, с. Фирсово)

255	ГКТП 35-3-26	10/0,4	0.25	0.012	0.015	0.185	0
256	ГКТП 35-3-27	10/0,4	0.25	0.031	0.211	-0.011	0
257	ГКТП 35-3-28	10/0,4	0.16	0.023	0.084	0.044	0
258	ГКТП 35-3-29	10/0,4	0.25	0.033	0.285	-0.085	0
259	ГКТП 35-3-30	10/0,4	0.25	0.029	0.309	-0.109	0
260	ГКТП 35-3-31	10/0,4	0.25	0.021	0.24	-0.040	0
261	ГКТП 35-3-32	10/0,4	0.25	0.022	0.168	0.032	0
262	ГКТП 35-13-14	10/0,4	0.16	0.023	0.071	0.057	0

263	ГКТП 35-13-15	10/0,4	0.63	0.016	0.064	0.440	0
-----	---------------	--------	------	-------	-------	-------	---

Генеральный директор



А.М.Бирюков